



170008113808



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0200

中小型三相异步电动机能源效率检测报告

报告编号: CST-224608.2

检测单位 (盖章): 中认尚动(上海)检测技术有限公司

主 检: 徐斌峰 日期: 2022.09.28

审 核: 陈强 日期: 2022.09.28

批 准: 陈强 日期: 2022.09.28

产品名称: 三相异步电动机

规格型号: YE5-160M-6

生产者/商标: 浙江品溢电机有限公司//

委托单位: 浙江品溢电机有限公司

制造单位: 浙江品溢电机有限公司

注 意 事 项

1. 报告无“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。
未经委托单位书面同意，不得复制本报告的任何部分。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检测报告持有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予处理。
6. 委托检测仅对来样负责。
7. 检测和判定依据为中小型三相异步电动机能源效率标识实施规则所引用标准的现行有效版本。

检测单位名称：中认尚动（上海）检测技术有限公司

检测单位地址：上海市桂箐路 19 号

联 系 人：周玮杰

联 系 电 话：13524302008

传 真：021-64954484

邮 箱：wayenzhou@163.com

检 测 报 告

编号：CST-224608.2



共 4 页 第 1 页

样品名称	三相异步电动机	规格型号	YE5-160M-6		
		商标	/		
抽（送）样单序号	/	样品等级	/		
抽（送）样地点	/	样品数量	1		
抽（送）样日期	/	样品基数	/		
到样日期	2022.09.12	原编号或 生产日期	2022.08		
检测完成日期	2022.09.13				
检测和判定 依据	GB 18613-2020、GB/T 1032-2012				
检测项目	效率				
检测结论	对浙江品溢电机有限公司生产的规格型号为 YE5-160M-6 中小型三相异步电动机按照 GB 18613 的相关要求进行检测，所检项目均合格，其能效等级为 1 级。 （以下空白） （检测报告专用章） 2022 年 09 月 28 日 				

编号：CST-224608.2

共 4 页 第 2 页

样品描述及说明	额定功率(kW)	7.5
	额定电压(V)	380
	额定转速(r/min)	987
	绝缘等级	F
	极数	6
	机座号	160M
	产品重量(kg)	121
	产品外形尺寸 (长×宽×高) (mm×mm×mm)	760×340×425
	其它说明： /	

样品描述及说明	附样品铭牌、外观和核心零部件（如接线盒、风扇等）照片，照片要求清晰可见。	
		
		
		

检 测 结 果

(电动机规格型号：YE5-160M-6)

检测项目	额定值	标准 规定值	实测值	容差	能效等级
效 率(%)	92.9	92.9	92.87	-1.07	1 级

注 1：按铭牌标注的额定电压进行检测，对于标称多额定电压或电压范围的产品，企业应选择铭牌上最严苛的额定电压（能效测试值最低）检测并出具检测报告。

注 2：实测值应比标准规定值和额定值多保留一位小数。

