



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号 SYEx23. 0882
Certificate No.

制造商 Manufacturer	浙江霆荣电气有限公司
地址 Address	浙江省乐清市柳市镇东岸村
生产企业 Factory	浙江霆荣电气有限公司
地址 Address	浙江省乐清市柳市镇东岸村铭东六路 31 号 1 楼
产品名称 Name of product	防爆接线箱
型号规格 Type specification	BJX
防爆标志 Ex-marking	Ex db IIB T6 Gb; Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db
产品标准 Product standards	Q/TR 002-2023
	图样编号 Drawing No. BJX-000
备注 Note	1. 额定电压 AC220V/380V, 额定电流 250A. 2. 防护等级: IP66.



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB/T 3836.1-2021	爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求
GB/T 3836.2-2021	爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳 “d” 保护的 设备
GB/T 3836.31-2021	爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳 “t” 保护的 设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue

2024-03-05

证书有效期至
Valid date

2029-03-04

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test Center of
Low-voltage Explosion-proof Electrical Product

沈阳电气传动研究所(有限公司)

Shenyang Electrical Driving Research Institute(Co., Ltd)

地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街 10 号

电话 Tel: 024-25833213, 25833649-8033, 85831461

证书查询网址 Query URL: www.fbdqby.com

邮编 Postcode: 110141

传真 Fax: 024-25316883

E-mail: sy_ex@sina.com



注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



扫描全能王 创建

报告编号: 025002-FB20230882-S



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

国家强制性产品认证 试验报告



申请编号: 2023CCC2303010-025002

产品名称: 防爆接线箱

型号: BJX

检测机构: 沈阳电气传动研究所(有限公司)

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

检验检测专用章



方圆标志认证集团

CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP



扫描全能王 创建

试 验 报 告

样品名称：防爆接线箱 样品型号：BJX 样品数量：2 台 样品状况：完好 样品来源：送样 样品生产序号：/ 收样日期：2023-09-14 完成日期：2024-01-18	认证委托人： 浙江霆荣电气有限公司 地址： 浙江省乐清市柳市镇东岸村
	生 产 者： 浙江霆荣电气有限公司 地址： 浙江省乐清市柳市镇东岸村
	生 产 企 业： 浙江霆荣电气有限公司 地址： 浙江省乐清市柳市镇东岸村铭东六路 31 号 1 楼
试验依据标准： GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求 GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第 31 部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备	
试验结论：合格 产品描述：产品由上盖、壳体组成，外壳材质为铸铝；腔内装有接线端子；电缆引入装置为防爆电缆密封接头；壳体与盖之间有密封圈。	
主检：王超 签名： <u>王超</u> 日期：2024 年 02 月 27 日	
审核：佟晓冬 签名： <u>佟晓冬</u> 日期：2024 年 03 月 05 日	
签发：刘丹 签名： <u>刘丹</u> 日期：2024 年 03 月 05 日	
备注	生产企业进行例行试验：静压试验。

